



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13697**

Заключение составлено 23 августа 2018 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/1126 от 10.06.2015
Заявление № 6763 от 10.08.2018

2. **Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. **Продукция:** Материал базальтоволоконный теплоизоляционный БВТМ-ПМ, К; дата изготовления: 16.07.2018; срок годности: 12 мес; упаковка: в упаковке Область применения: Плиты предназначены для тепло звукоизоляции электробытовых приборов, поверхностей в промышленных установках и строительных конструкциях, прочих поверхностей

4. **Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

5. **Производитель продукции:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

6. **НД на продукцию:** ТУ 95.2691-98 изм. 1,2

7. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

8. **Образец (пробу) отобрал(а)** Щербинина С. Г., врач

9. **Место, время и дата отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
образцы доставлены заявителем **16.08.2018**

10. **Условия доставки:** соответствуют НД

11. **НД на отбор:** МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. **И.Ц., выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 13697 от 23 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 13697 "Материал базальтоволоконный теплоизоляционный БВТМ-ПМ, К" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач _____

Щербинина С. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 13697 от 23 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Материал базальтволоконный теплоизоляционный БВТМ-ПМ, К; дата изготовления: 16.07.2018; срок годности: 12 мес; упаковка: в упаковке

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.08.2018

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.08.2018, Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1126 от 10.06.2015

Заявление № 6763 от 10.08.2018, исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию

8. НД на продукцию: ТУ 95.2691-98 изм. 1,2

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.18.13697 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4

МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	2837	5738-76	957286 от 08.12.2017	07.12.2018
2	Газоанализатор ГАНК-4	2983	24421-09	Клеймо в паспорте от 31.01.2018	30.01.2019

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

Протокол № 13697 распечатан 23.08.2018

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.08.2018					
Регистрационный номер пробы в журнале 13697					
дата начала испытаний 20.08.2018 11:00 дата выдачи результата 23.08.2018 14:31					
1	Одориметрия	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.08.2018					
Регистрационный номер пробы в журнале 13697					
дата начала испытаний 20.08.2018 11:00 дата выдачи результата 23.08.2018 14:31					
1	Формальдегид	мг/м ³	0,0023±0,0005	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Щербинина С. Г., врач

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____



Чистякова И.В.

М.П.

"23" 08

2018 г.

КОПИЯ АО "ТАЭЗОЛ"