



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00112**

(номер сертификата соответствия)

032519

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес места нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1157746116428. Телефон +7 (34342) 2-62-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес места нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности (адрес производства): 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1157746116428. Телефон +7 (34342) 2-62-70. E-mail: oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», св-во о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г., адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2. ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. E-mail: info@pozhaudit.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система конструктивной огнезащиты «ЕТ Металл», состоящая из огнезащитной плиты EURO-ЛИТ (ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. № 1) плотностью 150 кг/м³ и огнезащитного состава «Плазас» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020), выполненная по технологическому регламенту ТР 08621635-МКП-2019. Серийный выпуск.

код **ОК034 (ОКПД2)**
23.99.19.111

код **ТН ВЭД ЕАЭС**
6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

Обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 в соответствии с Приложением № 006767.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Н-12/05-2021, № Н-13/05-2021 от 31.05.2021 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 037ДН/ОС-21 от 30.03.2021 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. № 1, ТУ 23.99.19-013-08621635-2020, ТР 08621635-МКП-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 10.06.2021 г. по 09.06.2024 г.



Руководитель (заместитель
руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Сорокин

И.А. Поединцев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00112**
(номер сертификата соответствия)

006767
(учетный номер бланка)

1. Огнезащитное покрытие на основе системы конструктивной огнезащиты «ЕТ Металл» (по технологическому регламенту ТР 08621635-МКП-2019) в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- огнезащитный состав «Плазас» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020) (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,5 кг/м² без учета потерь);
- огнезащитная плита EURO-ЛИТ (ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. №1) плотностью 150 кг/м³, толщиной 30 мм

при монтаже на стальную колонну двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 30 минут при испытании по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 (при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014).

2. Огнезащитное покрытие на основе системы конструктивной огнезащиты «ЕТ Металл» (по технологическому регламенту ТР 08621635-МКП-2019) в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- огнезащитный состав «Плазас» (ТУ 23.99.19-013-08621635-2020) (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,5 кг/м² без учета потерь);
- огнезащитная плита EURO-ЛИТ (ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм. №1) плотностью 150 кг/м³, толщиной 50 мм

при монтаже на стальную колонну двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 90 минут при испытании по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 (при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014).



Руководитель (заместитель
руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Сорокин

И.А. Поединцев